Préfecture de Côte d'Or - ARS Bourgogne Franche Comté

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

Bulletin édité le 13 novembre 2026

Unité de gestion: DIJON METROPOLE, R. EST DIJONNAIS

Exploitant: SOGEDO

Date prélèvement et mesures de terrain : 28 octobre 2026 à 08h35.
Par le laboratoire: LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA COTE D'OR, DIJON

Nom et type d'installation:
DIJON METROPOLE, R. EST DIJONNAIS - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: NEUILLY LES DIJON - NEUILLY-CRIMOLOIS
Localisation exacte du prélèvement: Mairie

Code du point de surveillance: 0000000704 Code installation: 000144 Numéro de prélèvement: **00179310**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

ARS Bourgogne Franche Comté - Unité territoriale santé environnement de Côte-d'Or
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Téléphone : (standard) : 0808 807 107 - (secrétariat) : 03 39 59 53 01

02100179310

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	15,0	°C		25		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	<0,02	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,04	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	0,90	NFU		2		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de mesure du pH	20,5	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,7	unité pH	6,5	9		
Titre alcalimétrique complet	18,61	°f				
Titre hydrotimétrique	22,5	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	23,4	mg/L		250		
Conductivité à 25°C	511	µS/cm	200	1 100		
Sulfates	42,3	mg/L		250		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,06	mg(C)/L		2		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	0,02	mg/L		0,1		
Nitrates (en NO3)	3,0	mg/L				50
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L				0,5
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	17	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	5	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)				0

ARS Bourgogne Franche Comté - Unité territoriale santé environnement de Côte-d'Or
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Téléphone : (standard) : 0808 807 107 - (secrétariat) : 03 39 59 53 01